

Do wszystkich oferentów.

Dotyczy pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki”.

Gmina Książki informuje, że udziela odpowiedzi na pytania zadane przez oferenta do zapytania ofertowego znak sprawy: RG.271.1.3.2018 z dnia 14.03.2018 r.

W dniu 21.03.2018 roku wpłynęło zapytanie w następującej treści:

Proszę o udzielenie informacji na poniższe pytania:

1) Zamawiający w przedmiarze przyjmuje montaż osadnika gnilnego i bioreaktora. Jest podana tylko pozycja montaż przydomowe oczyszczalni ścieków o przepustowości 0,6m³/d. Czy należy do wyceny dodatkowo przyjąć osadnik gnilny, który jest w projekcie budowlanym?. W SIWZ jest informacja tylko o oczyszczalni SBR bez osadnika natomiast w projekcie jest podany osadnik. Zgodnie z zapytaniem SIWZ jest ważniejsza od dokumentacji technicznej. Z tego wynika, że oczyszczalnia powinna być bez osadnika. Proszę o potwierdzenie.

Odp. Oczyszczalnia SBR dwuzbiornikowa-osadnik gnilny plus bioreaktor.

2) Jakie studzienki rewizyjne mogą być używane do drenażu? W przedmiarze są podane fi 315, a w specyfikacji fi 400. W projekcie brak informacji.

Odp 2.Rozmiar studzienek rewizyjnych-315 mm.

3) Czy zamawiający dopuszcza stosowanie rur drenarskich szarych o ściance 2, 2 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza rury drenarskie o ściance min.2,2 mm.

4) Jakim kablem ma być wykonane przyłącze elektryczne 3x2,5 jak w projekcie czy 3 x1,5?

Odp. Średnica kabla 1,5 mm²

5) Czy zbiorniki mają być posadowione na płycie betonowej jak w projekcie, betonie C10 jak w specyfikacji czy zgodnie z zaleceniami producenta proponowanych przez oferenta urządzeń

Odp. Posadowienie oczyszczalni zgodnie z zaleceniami producenta

6) Czy dopuszczona jest zamiana stożka betonowego na pokrywę plastikową ?

Odp. Dopuszcza się zamianę stożka betonowego na pokrywę plastikową.

WÓJT GMINY
Jerzy Dutkiewicz