

Dział Dokumentacji Energetycznej

Janusz Brzezicki
ul. Mikołaja z Ryńska 11
87-200 Wąbrzeźno

Grudziądz dnia 11.03.2019r.


Znak: RG/2MMD/ZS/U/264

EOP-92MMD-000104-2019

Dotyczy: przebudowy drogi gminnej nr 070406C Zaskocz – Jaworze gm. Książki zgodnie z załączonym planem.

W odpowiedzi do sprawy j. w. informujemy, że plan sytuacyjny terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod względem uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak niżej:

OZNACZENIA:



linia napowietrzna nN-0,4kV

linia kablowa nN-0,4 kV

1. Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)
2. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno składować materiałów oraz prowadzić robót sprzętem mechanicznym
3. Wszystkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robót zostaną usunięte kosztem inwestora.
4. Wkreślone kable nN oraz linię napowietrzną nN należy nanieść na wszystkie egzemplarze projektu.
5. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uaktualnić powyższe uzgodnienie.
6. Uzgodnienie ważne do dnia **11.03.2021 roku**.

UWAGA:

- W przypadkach uszkodzeń lub awarii istniejących urządzeń elektroenergetycznych, koszty naprawy i poniesione straty jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Grudziądzu będące efektem tych uszkodzeń podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.
- Prace ziemne związane z przebudową drogi należy wykonać w sposób nie powodujący trudności w prawidłowej eksploatacji istniejących urządzeń elektroenergetycznych.
- Odległości nawierzchni drogi gminnej po jej przebudowie i w miejscach skrzyżowań z istniejącymi elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi SN i nN winny spełniać wymogi przepisów określonych w normach PN-E-05100-1 oraz N SEP-E-003.

W zał. plan sytuacyjny
Sprawę prowadzi: Zdzisław Szumotański
tel. (056) 470 62 87

Kierownik Działu
Dokumentacji Energetycznej

Zdzisław Szumotański

T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

operator.torun@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

