



1. Zwody poziome wykonąć z drutu ocynkowanego FeZn \varnothing 8 mm.
2. Przewody odprowadzające należy wykonąć z drutu ocynkowanego FeZn \varnothing 8 mm.
3. Uziom wykonąć za pomocą bednarki i prętów stalowych.
4. Zwody do iglic wykonąć z drutu ocynkowanego FeZn \varnothing 8 mm.
5. Rezystancja uziomu nie może przekraczać 10 Ω .
6. Zbrojenie łań fundamentowych potąć z uziomem.
7. Dokonać pomiarów uziomów projektowanych i istniejących.

SKALA:	Projekt budowlany		BRANŻA:
1:100	Utworzenie Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki, na działkach nr: 27, 144/1, 145/1, położonych w obrębie geodezyjnym łopatkki – Szczuplinki, gmina Książki.		ELEKTRYCZNA
DATA OPRACOWANIA: Styczeń 2020 r.	RZUT DACHU – budynek sanitarny INSTALACJA ODGROMOWA		NR RYSUNKU: E-2
INWESTOR:	Gmina Książki ul. Bankowa 4 87-222 Książki	ADRES INWESTYCJI:	Łopatkki-Szczuplinki gmina Książki działki nr 27, 144/1, 145/1
PROJEKTANT:			