



1. Zwody poziome wykonąć z drutu ocynkowanego FeZn Ø 8 mm.
2. Przewody odprowadzające należy wykonąć z drutu ocynkowanego FeZn Ø 8 mm.
3. Uziom wykonąć za pomocą bednarki i prętów stalowych.
4. Zwody do iglic wykonąć z drutu ocynkowanego FeZn Ø 8 mm.
5. Rezystancja uziomu nie może przekraczać 10Ω.
6. Zbrojenie łąw fundamentowych potąćzyć z uziomem.
7. Dokonać pomiarów uziomów projektowanych i istniejących.

SKALA: 1:100		Projekt budowlany		BRANŻA: ELEKTRYCZNA
DATA OPRACOWANIA: Styczeń 2020 r.		Utworzenie Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki, na działkach nr: 540/1, 551, 552, położonych w obrębie geodezyjnym Osieczek, gmina Książki.		
INWESTOR:	Gmina Książki ul. Bankowa 4 87-222 Książki	RZUT DACHU – budynek sanitarny INSTALACJA ODGROMOWA		NR RYSUNKU: E-2
PROJEKTANT:		ADRES INWESTYCJI:	Osieczek gmina Książki działki nr 540/1, 551, 552	