

RG. 271.7.2020

Do wszystkich wykonawców
Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

I. Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców.

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i nr 070459C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 0+999 ”

Gmina Książki informuje, że na adres: danuta.rychlik@gminaksiazki.pl w dniu 30.10.2020 roku wpłynęły od wykonawców pytania dot. w/w postępowania.

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego:

Pytanie 1

Zamieszczona została specyfikacja SST D06.02.01a dotycząca wykonania przepustów z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o średnicy 80 cm natomiast w przedmiarze robót są rury o średnicy 60 cm. Prosimy o podanie prawidłowej średnicy rur do wykonania przepustów pod drogą.

Odpowiedź 1

Prawidłowa średnica rur do wykonania przepustów pod drogą to średnica 60 cm.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące dla wykonawców przy