

Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego

Obliczeń wykonano zgodnie z:

Dz. U. Nr 03.169.1650 z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Nr pom.	Nazwa grupy pomieszczeń	Nazwa pomieszczenia	Liczba osób	Ilość powietrza [m³/h/osobę]	Nawiew [m³/h]	Wywiew [m³/h]	Pow. pom. [m²]	Wys. pom. [m]	Kub. pom. [m³]	Krotność [LW/h]	Nawiew [m³/h]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

WENTYLATORY

1	PARTER	ŁAZIENKA					6,57	3,00	19,71	---	75
2	PARTER	ANEKS KUCHENNY					9,81	2,55	25,02	2,0	50
3	PARTER	POKÓJ	20	30,0	600	600	69,50	3,00	208,50		

Krotność [LW/h]	Wywiew [m³/h]	Uwaga
14	15	17

---	75	Ww-1 Wentylator ścienny osiowy o wydajności max. 100 m3/h
-----	----	---

2,0	50	Ww-2 Wentylator ścienny osiowy o wydajności max. 100 m3/h
-----	----	---

		Wk-1 Wentylator kanałowy o wydajności max. 840 m3/h
--	--	--