

Do wszystkich wykonawców
Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców i zmiana SWZ

I. Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców.

Dotyczy przetargu prowadzonego pod nazwą: „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki –etap II”.

Gmina Książki informuje, że w dniu 12.05.2021 roku wpłynęły od wykonawców pytania dot. w/w postępowania.

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego:

Pytanie 1

W załączniku nr 9, maja Państwo plik pod nazwą "Wymagania - instalacje fotowoltaiczne 2020" na stronie trzeciej którego są wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych.

Nie możemy znaleźć żadnego modułu, który by miał 4 diody bypass. Prawie wszystkie moduły mają 3 diody bypass lub mniej.

Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga zastosowania paneli fotowoltaicznych z minimum czterema diodami bypass, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania min. 3 diód bypass wraz z optymalizatorami mocy.

Pytanie 2

Drugi wymóg to odporność na obciążenie na front modułu - min. 6000 Pa i odporność na obciążenie na tył modułu - min. 4000 Pa.

Czy mogą być moduły z odpornością na obciążenie na front modułu - min. 5400 Pa i odpornością na obciążenie na tył modułu - min. 2400 Pa?

Odpowiedź 2

Zamawiający z uwagi na warunki klimatyczne nie dopuszcza zmniejszenia wymagań co do obciążenia paneli.

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2019 r. z późn. zm) Gmina Książki (zwana dalej „Zamawiającym”) informuje, że niniejszym dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (zwaną dalej „SWZ”) w następujący sposób:

I. Rozdział 31. Sposób oraz termin składania ofert pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia **01.06.2021 r.** do godziny **10:00**. Nr postępowania: RG.271.1.2021

II. Rozdział 32. Termin otwarcia ofert pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu **01.06.2021 r. o godzinie 10:15**, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

III. Wobec powyższego zmianie ulega również treść ogłoszenia nr **2021/S 080-205192** z dnia 26.04.2021 r.

IV. Powyższa zmiana stanowi integralną część SWZ. Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianie.

V. Przedmiotowa zmiana została opublikowana na stronie internetowej Gminy Książki pod adresem www.bip.gminakiazki.pl, [HTTPS://MINIPORTAL.UZP.GOV.PL](https://miniportal.uzp.gov.pl)

/-/ **Wójt Gminy Książki**
Krzysztof Zieliński