

Do wszystkich wykonawców
Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

I. Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców.

Dotyczy przetargu prowadzonego pod nazwą: „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki –etap II”.

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego:

Pytanie 1

Czy zamawiający podtrzymuje wymóg minimalnej grubości modułu na poziomie 40 mm? Większość modułów posiada grubość 35 mm.

Odpowiedź 1

Tak, zamawiający podtrzymuje wymóg minimalnej grubości modułu na poziomie 40 mm. Większa grubość to większa sztywność i odporność na odkształcenia. W projekcie jest kilka instalacji gruntowych, które są bardziej narażone na działanie warunków atmosferycznych niż instalacje dachowe, w szczególności silne wiatry i obciążenie śniegiem.

Pytanie 2

Na rynku nie ma modułów z 4 diodami bypass. Czy alternatywą będzie tu zastosowanie modułów z 3 diodami i optymalizatorami?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania min. 3 diod bypass wraz z optymalizatorami mocy – zgodnie z zapisem w dokumentacji technicznej.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści moduły produkowane w technologii HALF-CUT?

Odpowiedź 3

TAK

/-/ Wójt Gminy Książki
Krzysztof Zieliński