

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

I. Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców. Dotyczy postępowania prowadzonego pod nazwą: „Budowa remizy strażackiej wraz ze świetlicą w Książkach”.

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego:

Pytanie

Jakie są parametry techniczne projektowanej pompy ciepła?

Jakie oraz w jakiej ilości należy zastosować materiały do montażu pompy ciepła?


UWAGA!!! Zamawiający przewiduje zmianę w zakresie instalacji: centralnego ogrzewania z projektowanej kotłowni gazowej na instalację pompy ciepła. Powyższa zmiana podyktowana jest ograniczeniami w zakresie wykonania przyłączy gazowych." proszę o odpowiedź na poniższe pytania.

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje zmianę w zakresie instalacji: centralnego ogrzewania z projektowanego kotła gazowego na instalację pompy ciepła w przypadku nie uzyskania przyłącza gazowego z PSG.

Ewentualna zamiana polegała będzie na instalacji Pompy wysokotemperaturowej, powietrze – woda o mocy 70 kW (monoblok) wraz z dostosowaniem grzejników do przedmiotowych parametrów pompy – układ zalany glikolem.

Przewidywana lokalizacja pompy:



Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński