

Gmina Książki
Ul. Bankowa 4
87-222 Książki
RG.271.6.2022

Zamawiający przewiduje zmianę w zakresie instalacji: centralnego ogrzewania z projektowanego kotła gazowego na instalację pompy ciepła w przypadku nie uzyskania przyłącza gazowego z PSG.

Ewentualna zamiana polegała będzie na instalacji Pompy wysokotemperaturowej, powietrze – woda o mocy 70 kW (monoblok) wraz z dostosowaniem grzejników do przedmiotowych parametrów pompy – układ zalany glikolem.

Przewidywana lokalizacja pompy:

