

RG.271.4.2022

***Do wszystkich wykonawców***

***Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców***

I. Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców. Dotyczy postępowania prowadzonego pod nazwą: „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach”.

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego:

**Pytanie 1**

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać poniższy zakres robót:

- fundament żelbetowy pod słup oświetleniowy 4 szt
- zabezpieczenie w/w fundamentu części dolnej 5 m<sup>2</sup>
- przepustu z rur ochronnych 6 mb
- uziom pogrązalny dn 8 mm l-3.00 mb szt.4
- pomiary linii oświetleniowej
- pomiary uziemienia ochronnego przy słupach stalowych

Brak powyższych robót w kosztorysach.

Pytanie

Jaki zakres robót należy wykonać?

**Odpowiedź 1**

Należy wykonać zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót:

- fundament żelbetowy pod słup oświetleniowy 4 szt - zgodnie z poz. 43 przedmiaru robót
- zabezpieczenie w/w fundamentu części dolnej 5 m<sup>2</sup> - zgodnie z poz 43 przedmiaru robót
- przepustu z rur ochronnych 6 mb - zgodnie z poz 43 przedmiaru robót
- uziom pogrązalny dn 8 mm l-3.00 mb szt.4- zgodnie z poz. 43 przedmiaru robót
- pomiary linii oświetleniowej - zgodnie z poz.45 przedmiaru robót
- pomiary uziemienia ochronnego przy słupach stalowych - zgodnie z poz. 45 przedmiaru robót.

***Wójt Gminy Książki***

***/-/ Krzysztof Zieliński***