

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Krzysztof Michałowski, Nr Upr. 563/2012
Sitno, 22.10.2021
(data)
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag ~~z uwagami~~:

Zabezpieczenie okablowania po stronie AC zabudowane w rozdzielnicy AC oraz rozdzielnicy głównej budynku.
Zabezpieczenie okablowania po stronie DC zabudowane we wnętrzu inwertera.
Dopuszcza się dodatkowe doposażenie instalacji w rozłącznik bezpieczeństwa po stronie DC, który wykrywa zanik napięciapo stronie AC.

Nazwa obiektu budowlanego	**Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu**		
Tytuł rysunku:	**Schemat blokowy – inst. fotowoltaiczna**		
Imię i nazwisko projektanta:	**mgr inż. Marcin Bytner**	Podpis projektanta:	Skala rys.:
Numer uprawnień budowlanych:	**upr. nr KUP/0083/PBE/21**		
Data sporządzenia:	**22.10.2021 r.**		Nr rysunku: **3**