



Zabezpieczenie okablowania po stronie AC zabudowane w rozdzielnicy AC oraz rozdzielnicy głównej budynku.
Zabezpieczenie okablowania po stronie DC zabudowane we wnętrzu inwertera.
Zaleca się dodatkowe doposażenie instalacji w rozłącznik bezpieczeństwa po stronie DC, który wykrywa zanik napięcia po stronie AC.

Obiekt i adres inwestycji:	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich, miejscowość Łopátka Polska, gm. Książki, działka nr 144/1, obręb 0007 Szczuplinki.		
Treść rysunku:	Schemat blokowy – inst. fotowoltaiczna		
Projektant:	Imię i nazwisko, nr uprawnień budowlanych:	Podpis:	Data opracowania:
Projektant elektryka:	mgr inż. Marcin Bytner upr. nr KUP/0083/PBE/21		20.12.2022 r.
		Skala:	Nr rysunku:
			E2