

**Do wszystkich wykonawców**

**Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zmiana treści SIWZ**

**I. Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców.**

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Remont drogi gminnej relacji Zaskocz – Łopatki w km 0+000 do km 2+475 ”.

Gmina Książki informuje, że wpłynęły od wykonawców pytania dot. w/w postępowania.

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego:

**Pytanie 1**

Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji odcinka próbnego.

**Odpowiedź 1**

Odcinek próbny zostanie wykonany w odległości ok 11 km od odcinka głównego i pozostaje własnością Gminy Książki.

**Pytanie 2**

Zgodnie z projektem organizacji ruchu należy zamontować 16 znaków pionowych, wg kosztorysu 6 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź 2**

Należy wykonać zgodnie z kosztorysem, dotyczy zabezpieczenia robót w pasie drogowym.

**Pytanie 3**

Zgodnie z kosztorysem należy przymocować tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m<sup>2</sup>, pozycja nie uwzględnia słupków. Projekt organizacji ruchu też nie wyszczególnia słupków do znaków. Czy tablice znaków należy przymocować na istniejących słupkach czy na nowych? Jeżeli na nowych prosimy o określenie ilości.

**Odpowiedź 3**

Należy wykonać zgodnie z kosztorysem, dotyczy zabezpieczenia robót w pasie drogowym.

**Pytanie 4**

Na rysunku (nazwa pliku SKM\_C364e23040707250) jest oznaczone oznakowanie poziome. Brak pozycji kosztorysowej, czy należy wykonać oznakowanie poziome? Jeżeli tak prosimy o podanie rodzaju i ilości oznakowania.

**Odpowiedź 4**

Należy wykonać znak P-13 linia warunkowego zatrzymania. Ilość – 3.

*Wójt Gminy Książki*  
*/-/ Krzysztof Zieliński*  
Kierownik zamawiającego